

STRÜBY

Erfolgreich planen – mit Freude bauen

Strüby Konzept AG

Seefeldstr. 2

6423 Seewen SZ

T +41 41 818 35 70

www.struby.ch

Architektur & Holzbau als Gesamtleistung

Strüby Konzept AG | Strüby Holzbau AG | Strüby Immo AG

±0.00 = 421.30 m ü. M. = OK fertig Boden

Koordinaten: 2'683'446 / 1'255'970

Datum: 16.09.2026 / agi

Geprüft:

BIM:

Autotext Dateinamen

BUSINESS AVIATION

X5

Flughafen Zürich

PROJEKTNUMMER		ACHSEN	
PROJEKT	ZONE WEST	GESCHOSS	
PLANART	NEUBAU	RAUM-NR.	
OBJEKT	ENTSORGUNGSSTATION BUSINESS AVIATION	PL.GR.	60 x 63
DETAIL	BRANDSCHUTZ	MST.	1:50
ERST.DATUM	REV.DATUM + INDEX	PLAN-NR.	BLATT-NR.
	16.09.2026	750001 - 3378	

Brandschutzgrunddaten

Gebäudegeometrie

Nutzung

Gefahrstoffe

Tragwerk

Brandabschnitt

Fluchtwege

RWA

QS Verantwortlicher

Brandschutz

Gebäude mit geringen Abmessungen

Entsorgungsgebäude (kein dauernder Aufenthalt von Personen)

brennbare Flüssigkeiten < 2000l (sep. Brandabschnitt: EI60)

k.A.

EI60: Gefahrstoffe

EI30: Technik

Länge <35 m Schiebetüren (< 6 Personen)

k.A.

Strüby Konzept AG, Martin Moser, VKF Zertifikatsnr. 06510898

Grundriss G0 Brandschutz

Brandabschnitte	Löscheinrichtungen	Entrauchung (RWA)	Fluchtwege
Brandmauer REI 60 bis REI 180 Feuerwiderstand EI 90-RF1 Feuerwiderstand EI 60-RF1 Feuerwiderstand EI 30-RF1 Feuerwiderstand EI 90 Feuerwiderstand EI 60 Feuerwiderstand EI 30 Feuerwiderstand E 60 Feuerwiderstand E 30 RF 1 Glas EI 90 Glas EI 60 Glas EI 30 Glas E 30 Glas RF 1	Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in Meter (WLP) Handfeuerlöscher spezielle Löschanlage (Löschmittel: ...) Einspeisestelle mit Storz (Trockensteigleitung) Schirmarmaturen mit Storz (Trockensteigleitung) Überflurhydrant Unterflurhydrant Innenhydrant Bedienstelle (manuelle Auslösung) Löschanlage / Löschwasser BS	RWA-BS Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle Ventilator Rauch- und Wärmeabzug Rauch- und Wärmeabzugsschacht Zuluft / Absaugung maschinell Zuluft / Abströmung natürlich mobiler Lüfter der Feuerwehr (möglicher Standort) Öffnung für natürliche Abströmung in m² Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h NRWA ... % natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in % NRWA ... m² natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in m² NRWA ... m³/h maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in m³/h	Notausgang 1.20 m Fluchtwegbreite ... m Fluchtweglänge vertikaler Fluchtweg horizontaler Fluchtweg freizuhaltende Fläche Retlungszeichen Sammelplatz Feuertürverschluss gemäss SN EN 1125 Notausgangsschloss gemäss SN EN 179 Notöffnungstaster
Abschlüsse	Brandmeldeanlage	Spülluft-Anlage (SLA)	Diverses
Türe / Tor EI 30 Türe / Tor / Abschluss E 30 Aufzugtüre RF1 Aufzugtüre mit Feuerwiderstand E 60 Schiebetüre / Schiebtor EI 30 Schiebetüre / Schiebtor E 30 Rauchschürze E 30 Rauchschürze RF1 Rolllor / Brandschutzvorhang EI 30 Rolllor / Brandschutzvorhang E 30 selbstschliessend (TS) S Türe rauchdicht selbstschliessend mit Freilaufschlüssel	Brandmeldeüberwachung (BMA) BMA-Z Brandmeldezentrale BMA-BS Brandmeldeanlage Bedienstelle brandfallgesteuert Handfeuermelder Einzelrauchmelder	SLA-BS Spülluft Bedienstelle Ventilator Spüllüftung Druckschacht Zuluft / Absaugung maschinell Zuluft / Abströmung natürlich Überdruck Grosser Überdruck	Feuerwehrraue und Bewegungsfläche (für Fz bis 18 t) Stellfläche Feuerwehr (für Fz bis 18 t) Hauptzugang Feuerwehr Zusätzlicher Zugang Feuerwehr Zugang SPA-Z Schlüsseldepot (ausser) Schlüsselresor (innen) Feuerwehraufzug Blitzleuchte Polier versenkbar (brandfall-gesteuert und mit Schlüssel übersteuerbar) Polier manuell demontierbar
Brandabschnitte	Löscheinrichtungen	Entrauchung (RWA)	Fluchtwege
Brandmauer REI 60 bis REI 180 Feuerwiderstand EI 90-RF1 Feuerwiderstand EI 60-RF1 Feuerwiderstand EI 30-RF1 Feuerwiderstand EI 90 Feuerwiderstand EI 60 Feuerwiderstand EI 30 Feuerwiderstand E 60 Feuerwiderstand E 30 RF 1 Glas EI 90 Glas EI 60 Glas EI 30 Glas E 30 Glas RF 1	Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in Meter (WLP) Handfeuerlöscher spezielle Löschanlage (Löschmittel: ...) Einspeisestelle mit Storz (Trockensteigleitung) Schirmarmaturen mit Storz (Trockensteigleitung) Überflurhydrant Unterflurhydrant Innenhydrant Bedienstelle (manuelle Auslösung) Löschanlage / Löschwasser BS	RWA-BS Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle Ventilator Rauch- und Wärmeabzug Rauch- und Wärmeabzugsschacht Zuluft / Absaugung maschinell Zuluft / Abströmung natürlich mobiler Lüfter der Feuerwehr (möglicher Standort) Öffnung für natürliche Abströmung in m² Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h NRWA ... % natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in % NRWA ... m² natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in m² NRWA ... m³/h maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in m³/h	Notausgang 1.20 m Fluchtwegbreite ... m Fluchtweglänge vertikaler Fluchtweg horizontaler Fluchtweg freizuhaltende Fläche Retlungszeichen Sammelplatz Feuertürverschluss gemäss SN EN 1125 Notausgangsschloss gemäss SN EN 179 Notöffnungstaster
Abschlüsse	Brandmeldeanlage	Spülluft-Anlage (SLA)	Diverses
Türe / Tor EI 30 Türe / Tor / Abschluss E 30 Aufzugtüre RF1 Aufzugtüre mit Feuerwiderstand E 60 Schiebetüre / Schiebtor EI 30 Schiebetüre / Schiebtor E 30 Rauchschürze E 30 Rauchschürze RF1 Rolllor / Brandschutzvorhang EI 30 Rolllor / Brandschutzvorhang E 30 selbstschliessend (TS) S Türe rauchdicht selbstschliessend mit Freilaufschlüssel	Brandmeldeüberwachung (BMA) BMA-Z Brandmeldezentrale BMA-BS Brandmeldeanlage Bedienstelle brandfallgesteuert Handfeuermelder Einzelrauchmelder	SLA-BS Spülluft Bedienstelle Ventilator Spüllüftung Druckschacht Zuluft / Absaugung maschinell Zuluft / Abströmung natürlich Überdruck Grosser Überdruck	Feuerwehrraue und Bewegungsfläche (für Fz bis 18 t) Stellfläche Feuerwehr (für Fz bis 18 t) Hauptzugang Feuerwehr Zusätzlicher Zugang Feuerwehr Zugang SPA-Z Schlüsseldepot (ausser) Schlüsselresor (innen) Feuerwehraufzug Blitzleuchte Polier versenkbar (brandfall-gesteuert und mit Schlüssel übersteuerbar) Polier manuell demontierbar
Brandabschnitte	Löscheinrichtungen	Entrauchung (RWA)	Fluchtwege
Brandmauer REI 60 bis REI 180 Feuerwiderstand EI 90-RF1 Feuerwiderstand EI 60-RF1 Feuerwiderstand EI 30-RF1 Feuerwiderstand EI 90 Feuerwiderstand EI 60 Feuerwiderstand EI 30 Feuerwiderstand E 60 Feuerwiderstand E 30 RF 1 Glas EI 90 Glas EI 60 Glas EI 30 Glas E 30 Glas RF 1	Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in Meter (WLP) Handfeuerlöscher spezielle Löschanlage (Löschmittel: ...) Einspeisestelle mit Storz (Trockensteigleitung) Schirmarmaturen mit Storz (Trockensteigleitung) Überflurhydrant Unterflurhydrant Innenhydrant Bedienstelle (manuelle Auslösung) Löschanlage / Löschwasser BS	RWA-BS Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle Ventilator Rauch- und Wärmeabzug Rauch- und Wärmeabzugsschacht Zuluft / Absaugung maschinell Zuluft / Abströmung natürlich mobiler Lüfter der Feuerwehr (möglicher Standort) Öffnung für natürliche Abströmung in m² Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h NRWA ... % natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in % NRWA ... m² natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in m² NRWA ... m³/h maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage (NRWA) in m³/h	Notausgang 1.20 m Fluchtwegbreite ... m Fluchtweglänge vertikaler Fluchtweg horizontaler Fluchtweg freizuhaltende Fläche Retlungszeichen Sammelplatz Feuertürverschluss gemäss SN EN 1125 Notausgangsschloss gemäss SN EN 179 Notöffnungstaster
Abschlüsse	Brandmeldeanlage	Spülluft-Anlage (SLA)	Diverses
Türe / Tor EI 30 Türe / Tor / Abschluss E 30 Aufzugtüre RF1 Aufzugtüre mit Feuerwiderstand E 60 Schiebetüre / Schiebtor EI 30 Schiebetüre / Schiebtor E 30 Rauchschürze E 30 Rauchschürze RF1 Rolllor / Brandschutzvorhang EI 30 Rolllor / Brandschutzvorhang E 30 selbstschliessend (TS) S Türe rauchdicht selbstschliessend mit Freilaufschlüssel	Brandmeldeüberwachung (BMA) BMA-Z Brandmeldezentrale BMA-BS Brandmeldeanlage Bedienstelle brandfallgesteuert Handfeuermelder Einzelrauchmelder	SLA-BS Spülluft Bedienstelle Ventilator Spüllüftung Druckschacht Zuluft / Absaugung maschinell Zuluft / Abströmung natürlich Überdruck Grosser Überdruck	Feuerwehrraue und Bewegungsfläche (für Fz bis 18 t) Stellfläche Feuerwehr (für Fz bis 18 t) Hauptzugang Feuerwehr Zusätzlicher Zugang Feuerwehr Zugang SPA-Z Schlüsseldepot (ausser) Schlüsselresor (innen) Feuerwehraufzug Blitzleuchte Polier versenkbar (brandfall-gesteuert und mit Schlüssel übersteuerbar) Polier manuell demontierbar

Schnitt Entsorgung 2