8912 Obfelden
WÜB Sentmatt Haus B, P+D

Bauherrschaft:	Halter AG, Hardturmstrasse 134, 8005 Zürich
Architekt:	Egli Rohr & Partner, Huemarit 9, 5405 Baden S Dättwil

Prinzipschema Heizung
P+D Projekt Ausführung

Massstab	Projektleiter
-/-	A. Hug
Grösse	Datum
148/60	29.07.2016

Balzer Ingenieure für Gebäudetechnik und Brandschutz
Bahnhofplatz 7, 7000 Chur, Fon: 081 256 50 10, info@balzer-ingenieure.ch
Unterer Graben 1, 8400 Winterthur, Fon: 052 544 17 17, www.balzer-ingenieure.ch

Pfiffner
Fabrikstrasse 4, 8048 Zürich, Tel: 044 439 10 40, info-zu@pfiffner.ch
Grienbachstrasse 37, 6300 Zug, Tel: 041 710 82 40, www.pfiffner.ch

Plan-Änderungsindex

Index	Datum	Gez.	
A	30.08.16	Grr	Legende angepasst
B	02.12.16	Grr	Ventile, Fühler angepasst
C	19.12.16	Grr	Anpassungen gemäss Offerte WZ und Siemens
D	20.02.17	Grr	Anpassungen gemäss BS2
E	10.03.17	Grr	Anpassungen gemäss BS2
F	20.03.17	Grr	Fühler RL Frischwasserstation
	..	..	
	..	..	
	..	..	
	..	..	
	..	..	

Legende Schema

Leitungsmaterialien

Abkürzungen	Symbole	Bezeichnung	Material
VL		Heizung (Vorlauf)	Stahl schwarz / C-Stahl
RL		Heizung (Rücklauf)	Stahl schwarz / C-Stahl
VL		Solar (Vorlauf)	CNS V2A
RL		Solar (Rücklauf)	CNS V2A
VL		Soleleitung (Vorlauf)	CNS V2A / PE100 SS/PN16
RL		Soleleitung (Rücklauf)	CNS V2A / PE100 SS/PN16

Dämmungen

Medium	Rohrweiten	Aufputz Ausserhalb Dämperimeter (Energiegewonnen) Mineralwolle PVC-Mantel	Aufputz Innerhalb Dämperimeter (Pfiffther) Mineralwolle PVC-Mantel	Unterputz Schächte Schaumstoff	Unterputz Mauerwerk Schaumstoff	Unterputz über Boden Schaumstoff rollsfest
Heizung	DN 10 - 15	40 mm	10 mm	10 mm	10 mm	9 mm
	DN 20 - 32	50 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9 mm
	DN 40 - 50	60 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9 mm
	DN 65 - 80	80 mm	30 mm	30 mm	30 mm	9 mm
	DN 100 - 200	100 mm	30 mm	30 mm	30 mm	12 mm
Solar	DN 10 - 15	40 mm	10 mm	10 mm	10 mm	9 mm
	DN 20 - 32	50 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9 mm
	DN 40 - 50	60 mm	20 mm	20 mm	20 mm	9 mm
	DN 65 - 80	80 mm	30 mm	30 mm	30 mm	9 mm
Sole-leitung	DN 10 - 15		34 mm	34 mm	9 mm	9 mm
	DN 20 - 32		38 mm	34 mm	9 mm	9 mm
	DN 40 - 50		40 mm	40 mm	9 mm	9 mm
	DN 65 - 80		40 mm	40 mm	9 mm	9 mm

Schaumstoff:

Heizung:
gegen Wärmeverluste: z.B. Armaflex SH Energie

Solar:
gegen Wärmeverluste: z.B. Armaflex HT

Soleleitung:
gegen Wärmeverluste: z.B. Armaflex AF oder IT
gegen Schwitzwasser: z.B. Armaflex AF oder IT

SIA Symbole

- Absperr-Organ
- Eck-Absperr-Organ
- Dreiweg-Absperr-Organ
- Vierweg-Absperr-Organ
- Kugelhahn
- Schieber
- Ventil
- Dreiwegventil
- Vierwegventil
- Rückflussverhinderer
- Druckregulierventil
- Absperrklappe
- Rückschlagklappe
- Drosselklappe
- Sicherheitsventil mit Federbelastung
- Sicherheitsventil mit Federbelastung
- Sicherheitsventil mit Gewichtsbelastung
- Sicherheitsventil mit Gewichtsbelastung
- Hand-Entlüfter
- Automatischer-Entlüfter
- Filter (Schmutzfänger)
- STA / STAD Ventil
- Motorantrieb
- Magnetantrieb
- Entleerhahn
- Thermometer
- Manometer
- Schwingungsdämpfer
- Schlauchverbindung
- Pumpe
- Ventilator
- Verdichter
- Wärmeessung
- Verschraubung
- Flanschverbindung
- Anlege-Temperaturfühler
- Anlege-Temperaturfühler
- Tauch-Temperaturfühler
- Anlege-Thermostat
- Tauch-Thermostat
- Durchflussmessfühler
- Druckmessfühler
- Regler
- Schaltuhr
- Signallampe
- Drosselventil
- Trichter / Ablauf
- Tacosetter


PE 100 / DN50 / gedämmt
Sondenkopf 127 mm im Schacht
DN10
Erdwärmesonde
Fabrikat : BS2
Typ : Membran-EWS
Bohrlänge : 410 m
Bohrung / Membran : 127 mm
EWS-Kopf : 2 x 40 mm PE
Ausführung Druck : PN10
Wassermenge W10/W35 : 4'103 kg/h
Wassermenge W10/W30 : 4'340 kg/h
Wasserdruck max. : 4'700 kg/h
Temperatur : 4 - 5 °C
Kälteleistung : 12.90 - 14.80 kW
Temperaturspreizung : 3 Kelvin
Füllung : Wasser vollentsalzt
Anlagenfüllgut Sonde : 1'171 l
Niederhub- Wärmepumpe
Fabrikat : BS2
Typ : NWP 6-20-U
Leistungsregelgt
R/T/H : 527 / 700 / 1272 mm
Schall : 52.80 - 64.70 dBA
Betriebsüberdruck max. : 6 bar
Kältemittel : R410A / 2.05 kg
Stromversorgung : 3 x 400 V / 50 Hz
Anlaufstrom : max. 0 A
Heizbetrieb TABS
Wärmeleistung W10/W30 : 12.50 kW (max. 17.20 kW)
COP W10/W30 : 3.16
El. Leistung W10/W30 : 3.96 kW (max. 2.40 kW)
Volumenstrom : 3'570 kg/h
Temperatur Kondensator : 30 °C/27 °C
Heizbetrieb Warmwasser
Wärmeleistung W10/W55 : 17.70 kW
COP W10/W55 : 3.70
El. Leistung W10/W55 : 4.80 kW
Volumenstrom : 3'570 kg/h
Temperatur Kondensator : 55 °C/50 °C (bei Schicht1.)
Achtung: Leitungen Notein speisung nicht mit Heizungswasser gefüllt!
Grund dafür ist die Einfrierigefahr der Leitungen (stehendes Wasser und Leitungen nicht in Dämperimeter).
Bei längerer Störung der P+D-Anlagen müssen die Leitungen Notein speisung erst gefüllt werden.
Sobald die Notein speisung nicht mehr in Betrieb ist, müssen die Leitungen wieder entleert werden.
Schaltschrank
Schaltschrank
Umschaltventil
V EIN
V AUS
R AUS
R EIN
Verd.
Kond.
S aussen
S innen
FÜH
V VL
R VL
R RL
V RL
W21
W1
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W2
W3
P1
P2
P3
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49