

# Gebäudeliste Gemeinde Weiach

Gebäudeinformationen							Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Schallschutzfenstereinbau					
FALS_ID	Objektadresse	Kataster	Vers.-Nr.	Gebäudeart	Nutzung	Datum Baubewilligung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen (dB(A))		ES	IGW (dB(A))		AW (dB(A))		Erleichterung erforderlich?		Anspruch auf SSF im Rahmen Strassenlärm?		Pflichteinbau		freiwilliger Einbau		
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht	ja/nein	Begründung	ja/nein	Begründung	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Anz. Fenster 550.-	Kosten Kanton
4635	Bachweg 2	238	207	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	66	57	III	65	55	70	65	ja		nein	Unterlagen eingegangen	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4580	Döndliweg 6	1228	669	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	64	56	III	65	55	70	65	ja		ja		0	Fr. 0.00	12	0	Fr. 3'600.00
4634	Glattfelderstrasse 2	239	208	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	68	58	III	65	55	70	65	ja		nein	Eigentümer verzichtet auf Beiträge	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4624	Glattfelderstrasse 10	1412	216	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	70	61	III	65	55	70	65	ja		ja		8	Fr. 18'706.00	0	0	Fr. 0.00
4593	Haslistrasse 2	1457	649	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	70	62	III	65	55	70	65	ja		ja		12	Fr. 23'216.00	0	0	Fr. 0.00
4627	Kaiserstuhlerstr. 10	72	606	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	66	57	III	65	55	70	65	ja		nein	keine oder unvollständige Unterlagen	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4617	Kaiserstuhlerstr. 15	96	619	Wohnhaus/Restaurant	W B	vor 1.1.1985	70 70	61 -	III III	65 70	55 -	70 70	65 -	ja -		ja		4	Fr. 10'170.00	0	0	Fr. 0.00
4612	Kaiserstuhlerstr. 19	95	625	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	66	57	III	65	55	70	65	ja		nein	keine oder unvollständige Unterlagen	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4595	Kaiserstuhlerstr. 29a	76	641	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	70	62	III	65	55	70	65	ja		ja		8	Fr. 11'082.00	1	2	Fr. 1'400.00
4595	Kaiserstuhlerstrasse 29 b	76	641	Wohnhaus	W	nach 1.1.1985	70	62	III	65	55	70	65	nein		nein	Baubewilligung nach 1.1.85	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4587	Kaiserstuhlerstr. 35	1234	659	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	69	61	III	65	55	70	65	ja		ja		0	Fr. 0.00	1	4	Fr. 2'500.00
4579	Kaiserstuhlerstr. 40	43	668	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	70	61	III	65	55	70	65	ja		ja		5	Fr. 8'828.00	1	3	Fr. 1'950.00
4571	Kaiserstuhlerstr. 45	1223	678	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	70	62	III	65	55	70	65	ja		ja		0	Fr. 0.00	0	14	Fr. 7'700.00
168847	Kaiserstuhlerstr. 47	1219	687	Wohnhaus/Garage	W B	vor 1.1.1985	67 67	59 -	III III	65 70	55 60	70 70	65 65	ja -		nein	Eigentümer verzichtet auf Beiträge	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4549	Kaiserstuhlerstr. 51	1218	699	Wohnhaus/Betrieb	W B	vor 1.1.1985	70 70	62 -	III III	65 70	55 -	70 70	65 -	ja -		ja		19	Fr. 23'458.00	3	4	Fr. 3'100.00
4526	Kaiserstuhlerstr. 52	5	706	Wohnhaus/Betrieb	W B	vor 1.1.1985	69 69	61 -	III III	65 70	55 -	70 70	65 -	ja -		nein	Eigentümer verzichtet auf Beiträge	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
98140	Oberdorfstrasse 47	441	421	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	61	49	II	60	50	70	65	ja		nein	keine oder unvollständige Unterlagen	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4675	Stadlerstrasse 21	339	405	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	66	54	III	65	55	70	65	ja		nein	keine oder unvollständige Unterlagen	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00

**Gebäude mit neu Lr<IGW (aufgrund von Nutzungsabklärungen/Korrekturen in der Modellberechnung), die im LBK mit Lr>IGW angegeben waren**

4673	Bergstrasse 1	374	400	Wohnhaus	W	vor 1.1.1985	65	54	III	65	55	70	65	nein	keine Grenzwertüberschreitungen	nein	keine Grenzwertüberschreitungen	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4623	Glattfelderstrasse 10	1412	215	Nebengebäude	W	vor 1.1.1985	68	58	III	65	-	70	-	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4531	Kaiserstuhlerstrasse	1235	711	Holzlager	B	vor 1.1.1985	69	61	III	70	-	70	-	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4533	Kaiserstuhlerstrasse	1235	709	Holzlager	B	vor 1.1.1985	70	62	III	70	-	70	-	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4541	Kaiserstuhlerstrasse	10	696	alter Bahnhof	B	vor 1.1.1985	68	60	III	70	-	70	-	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4600	Kaiserstuhlerstrasse 29	76	780	Nebengebäude	W	vor 1.1.1985	69	61	III	65	55	70	65	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4585	Kaiserstuhlerstr. 39	1212	820	Betrieb	B	vor 1.1.1985	67	59	III	70	60	70	65	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4573	Kaiserstuhlerstr. 44	42	672	Betrieb	B	vor 1.1.1985	69	61	III	70	60	70	65	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00
4518	Kaiserstuhlerstrasse 54	5	712	Holzlager	B	vor 1.1.1985	68	59	III	70	-	70	-	nein	lärmunempfindliche Nutzung	nein	lärmunempfindliche Nutzung	0	Fr. 0.00	0	0	Fr. 0.00

Total Pflicht-SSF: **Fr. 95'460.00**      Total Beitrags-SSF: **Fr. 20'250.00**  
 Total alle SSF: **Fr. 115'710.00**

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
Vers.-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W B	Lärmempfindliche Wohnräume Lärmempfindliche Betriebsräume
Beurteilungspegel	Lr in dB(A)	Beurteilungspegel Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Grenzwerte	ES IGW AW	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV Immissionsgrenzwert Alarmwert
Massnahmen	Erleichterung SSF	Erleichterungsgesuch, wenn Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich sind Schallschutzfenster