



# Sprinklermeldung für den Einsatz von Propylenglykol in Tiefgaragen

Beim Einsatz von Zusatzmitteln im Löschwasser wird durch die VKF-Richtlinie 19-15 eine Zustimmung durch die zuständige Gewässerschutzbehörde gefordert. Dieses Formular kann verwendet werden, wenn alle Fragen auf Seite 2 mit «Ja» beantwortet werden können. Können nicht alle Fragen mit «Ja» beantwortet werden, so sind detailliertere Informationen notwendig. Dazu wird auf die folgende Homepage verwiesen [www.zh.ch/bus](http://www.zh.ch/bus) > Fachbereiche > Löschwasser.

## 1. Informationen zur Anlage

Projektname

Grundstück Kataster-Nr.

Strasse

Nr.

Postleitzahl

Ort

Bezeichnung  
Sprinklerbereich

Bemerkungen

Falls am gleichen Standort bereits eine Anlage besteht:

Bestehende Anlage wird ersetzt

ID-Nr. (falls bekannt)

Bestehende Anlage bleibt bestehen

## 2. Kontakte

Die Meldebestätigung wird allen Kontakten elektronisch per E-Mail zugestellt. Unter Umständen ist eine Adresse für mehrere Funktionen zuständig. Kreuzen Sie bitte die zutreffenden Funktionen an.

Teilen Sie uns folgende Kontaktadressen mit: Eigentümer des Gebäudes oder dessen Vertreter, Ersteller der Anlage (Firma/Fachperson), Betreiber der Anlage, Rechnungsadresse für Gebühren.

### Adresse 1 Firma

Name,  
Vorname

Eigentümer des Gebäudes

Strasse

Nr.

Vertreter des Eigentümers

Postleitzahl

Ort

Ersteller der Anlage

Telefon

Mobil

Betreiber der Anlage

E-Mail

Rechnungsadresse

### Adresse 2 Firma

Name,  
Vorname

Eigentümer des Gebäudes

Strasse

Nr.

Vertreter des Eigentümers

Postleitzahl

Ort

Ersteller der Anlage

Telefon

Mobil

Betreiber der Anlage

E-Mail

Rechnungsadresse



**Adresse 3** Firma

Name,  
Vorname

Strasse

Nr.

Postleitzahl

Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Eigentümer des Gebäudes

Vertreter des Eigentümers

Ersteller der Anlage

Betreiber der Anlage

Rechnungsadresse

**Adresse 4** Firma

Name,  
Vorname

Strasse

Nr.

Postleitzahl

Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Eigentümer des Gebäudes

Vertreter des Eigentümers

Ersteller der Anlage

Betreiber der Anlage

Rechnungsadresse

Notwendige Rechnungsinformationen  
(Projektnummer etc.)

### 3. Fragen zur Sprinkleranlage

- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| 1. Befindet sich die Sprinkleranlage in einer Einstellhalle (Tiefgarage)?   | Ja | Nein                      |
| 2. Wird das Frostschutzmittel Propylenglykol (CAS Nr. 57-55-6) verwendet?   | Ja | Nein                      |
| Menge Glykol-Wassergemisch (L):   |    | Konzentration Glykol (%): |
| 3. Ist das Glykol-Wassergemisch frei von wassergefährdenden Zusätzen (z.B. Schwermetallsalze als Rostschutzinhibitoren)?  | Ja | Nein                      |
| 4. Die Entwässerung des gesamten Sprinklerbereichs erfolgt ausnahmslos in die Misch- oder Schmutzabwasserkanalisation (und nicht in die Regenabwasserkanalisation und auch keine Versickerung)?   | Ja | Nein                      |
| 5. Wird im Brandfall das gesamte Löschwasser automatisch in der Einstellhalle zurückgehalten?   | Ja | Nein                      |
| Mit: Hebeanlage      Schieber      anderes  |    |                           |
| 6. Ist der Betreiber informiert, dass das anfallende Löschwasser während Tests und Wartungsarbeiten der Sprinkleranlage gesammelt und separat als Sonderabfall entsorgt werden muss?  | Ja | Nein                      |
| 7. Sind die Verantwortlichen informiert, dass Behälter (Tank, Gebinde) für Propylenglykol einen 100% Rückhalt (z.B. Auffangwanne) für den Fall einer Leckage benötigen?   | Ja | Nein                      |
| 8. Ist eine Glykol-Lagerung in einem Behälter (Tank, Gebinde) von mehr als 450 Liter vorgesehen?  | Ja |                           |
| (Wenn Nein, kann diese Frage 8 übersprungen werden.)  |    |                           |
| Sind die Verantwortlichen informiert, dass die Einreichung des «Gesuchs- und Meldeformular für Tankanlagen MGF» für den Propylenglykol-Lagertank innert 3 Monate nach Inbetriebnahme ans AWEL, Sektion Tankanlagen und Transportgewerbe (tankanlagen@bd.zh.ch) erfolgen muss? | Ja | Nein                      |
| 9. Sind die Betreiber informiert, dass die Sprinkleranlage sowie die zugehörigen Anlagen auf einem technisch einwandfreien Stand zu halten und dass die gesetzlichen Weisungen einzuhalten sind?  | Ja | Nein                      |



10. Sind die Verantwortlichen informiert, dass Änderungen der Besitzverhältnisse, Rückbauten sowie Änderungen gegenüber diesem Projekt, dem AWEL, Sektion Betrieblicher Umweltschutz und Störfallvorsorge oder der Sektion Tankanlagen und Transportgewerbe zu melden sind? Ja    Nein

---

#### 4. Unterschrift für diese Anlage(n)

Ich melde die Planung der obigen Sprinkleranlage und bestätige, dass die beschriebene Anlage fachgerecht entsprechend dem Stand der Technik geplant wurde und die im Formular eingetragenen Angaben stimmen beziehungsweise eingehalten werden.

**Unterschrift Gesuchsteller:in**

Vorname,  
Nachname

Ort

Datum

---

#### 5. Bemerkungen

##### **Das unterschriebene Gesuchsformular ist per E-Mail einzureichen an:**

AWEL, Sektion Betrieblicher Umweltschutz und Störfallvorsorge (betriebe@bd.zh.ch) oder Sektion Tankanlagen und Transportgewerbe (tankanlagen@bd.zh.ch)

---

##### **Durch AWEL auszufüllen**

Mit der Unterschrift des Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Sektionsleitung Betrieblicher Umweltschutz und Störfallvorsorge oder Sektion Tankanlagen und Transportgewerbe wird die Meldung der Sprinkleranlage oben zustimmend zur Kenntnis genommen.

Gestützt auf die Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts vom 3. November 1993 (GebV UR, LS 710.2) werden für unsere Aufwendungen folgende Gebühren festgesetzt und mit separater Rechnung erhoben.

Total Staatsgebühr (Pauschale): Fr. 150.00 (Konto 104181 / 85125.71.001)

**Unterschrift Sektionsleitung**

Kopie an:

- Eigentümer des Gebäudes, Vertreter des Eigentümers, Ersteller der Anlage, Betreiber der Anlage, Rechnungsadresse (soweit vorhanden) (E-Mail)
- Bauamt Gemeinde (E-Mail: \_\_\_\_\_ )
- BD / AWEL / AW / TT (E-Mail)
- BD / AWEL / AW / BUS (E-Mail)
- BD / GS / F + C (E-Mail)

Sektion Betrieblicher  
Umweltschutz und  
Störfallvorsorge  
Telefon +41 259 32 62  
betriebe@bd.zh.ch  
www.bus.zh.ch

Sektion Tankanlagen  
und Transportgewerbe  
Telefon +41 259 32 60  
tankanlagen@bd.zh.ch  
www.tankanlagen.zh.ch